



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0122/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Grzejniki LUXRAD:**
EVE,SAH,ZEU,KOB,REB,FOR,FORP,FAR,PNIA,NIAP,NIAT,PNIAT,NIO,NIOS,NIAL,
NIZL,SLLI,VIT,VLI,PAU,AUR,AURP,AURN,AURL,TOB,TOBP,OPM,ATR,NEB,SCN,NE
O,ATA,FLA,TPE,MOD,MODO,GOC,PIK,MER,JUP,KAST,SAL,SAM,OVA,KIL,MAR,KW
A, ELI,BAR,REG,REGG

Zawierający / containing: stal niskowęglowa malowana proszkowo i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, grzejniki powinny mieć gładkie powierzchnie płyt grzewczych, nie mogą posiadać żadnych elementów konwekcyjnych między płytami oraz osłon bocznych i górnej.

W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości samego grzejnika, a także ściany i podłogi.

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LUXRAD POLSKA Mazur i Wspólnicy Sp. j.

05-800 Pruszków, ul. Parkowa 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LUXRAD POLSKA Mazur i Wspólnicy Sp. j.

05-800 Pruszków, ul. Parkowa 1


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.03.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.03.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2020

The date of issue of the certificate: 31st March 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH